

Tabla 52G
Instalación de las canalizaciones

Situaciones		Sistemas de instalación							
		Sin Fijación	Fijación Directa	Tubos	Canales (incluidas canales de zócalo y de suelo)	Conductos de Sección No Circular	Bandejas de Escalera Bandejas Soportes	Sobre Aisladores	Cables Fijadores
Huecos de la construcción	accesibles	25	21,25	22	31,32,35	23	12,13,14,15,16	-	0
	no accesibles	21,25 73,74	0	22,73,74	0	23	0	-	-
Canal de obra		43	43	41,42	31,32	4,23	12,13,14,15,16	-	-
Enterrados		62,63	0	61	-	61	0	-	-
Empotrados en las estructuras		52,53	51	1,2,5	33,75	24	0	-	-
En montaje superficial		-	11	3	31,32,71,72	4	12,13,14,15,16	18	-
Aéreo		-	-	0	34	-	12,13,14,15,16	18	1
Sumergido		81	81	0	-	0	0	-	-

Los números que se indican en las casillas hacen alusión al nº de referencia del sistema de instalación correspondiente de la tabla 52H.

- No admitido

- No aplicable o no se utiliza en la práctica

NOTA- Para las corrientes admisibles véase la Norma UNE 20460-5-523