

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

### DECLARATION UE OF CONFORMITY



**1. EL PRODUCTO: SISTEMA DE TUBO RÍGIDO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE**  
 1. THE PRODUCT: HOT DIP GALVANIZED STEEL RIGID CONDUIT SYSTEM

**2. LA EMPRESA: NAPOLEÓN ARMENGOL, S.L.**  
**C/PINTOR JOAN MIRÓ, 12-14. POLÍGONO INDUSTRIAL CAN HUMET.**  
**08213 POLINYÀ (BARCELONA). SPAIN**  
 2. THE COMPANY: NAPOLEÓN ARMENGOL, S.L.  
 C/PINTOR JOAN MIRÓ, 12-14. POLÍGONO INDUSTRIAL CAN HUMET  
 08213 POLINYÀ (BARCELONA). SPAIN

**3. LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EXPIDE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE.**  
 3. THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE EXCLUSIVE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER

**4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA TRAZAR:**  
 4. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT'S TRACEABILITY:

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REFERENCIA <sup>1</sup> REFERENCE <sup>1</sup>	MEDIDAS SIZES
<b>SISTEMA DE TUBOS ENCHUFABLES Y SUS ACCESORIOS ARMET</b>		
TUBO RÍGIDO HD ARMET	010TARM0XX	M16..M63
MANGUITO HD ARMET	020MARM0XX	M16..M63
CURVA 90° HD ARMET	020CARM0XX	M16..M63
<b>SISTEMA DE TUBOS ROSCADOS Y SUS ACCESORIOS ROS</b>		
TUBO RÍGIDO HD ROS	010TROM0XX	M16..M63
MANGUITO HD ROS	020MROM0XX	M16..M63
CURVA 90° HD ROS	020CROM0XX	M16..M63
CURVA FLEXIBLE METÁLICA ROS	020CRFM0XX	M16..M50
MANGUITO COMPENSADOR DILATACIÓN	020MCDM0XX	M16..M50

<sup>1</sup>LOS VALORES MARCADOS COMO "XX" EN LA REFERENCIA SE REFIEREN A LOS DÍGITOS DE LAS MEDIDAS O MÉTRICAS DEL PRODUCTO EN CUESTIÓN Y SON LAS COMPRENDIDAS EN SU PROPIA NORMA (16MM, 20MM, 25MM, 32MM, 40MM, 50MM Y 63MM).

**5. LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CONFORMES CON LA LEGISLACIÓN DE ARMONIZACIÓN PERTINENTE DE LA UNIÓN: DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN (2014/35/UE)**

5. PRODUCTS DESCRIBED IN THIS DECLARATION ARE ACCORDING WITH THE LEGISLATION OF ARMONIZATION RELEVANT UNION: LOW VOLTAGE DIRECTIVE (2014/35 / EU)

## 6. Y SON CONFORMES CON LAS SIGUIENTES NORMAS.

6. AND ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARDS.

<b>UNE-EN IEC 61386-1</b>	<b>SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 1: REQUISITOS GENERALES</b> (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. PART 1: GENERAL REQUIREMENTS)
<b>UNE-EN IEC 61386-21</b>	<b>SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 21: REQUISITOS PARTICULARES. SISTEMAS DE TUBOS RÍGIDOS.</b> (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT -- PART 21: PARTICULAR REQUIREMENTS - RIGID CONDUIT SYSTEMS)
<b>UNE-EN IEC 61386-25</b>	<b>SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. PARTE 25: REQUISITOS PARTICULARES. ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA TUBOS.</b> (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT - PART 25: PARTICULAR REQUIREMENTS - CONDUIT FIXING DEVICES)
<b>UNE-EN 60529</b>	<b>GRADOS DE PROTECCIÓN PROPORCIONADOS POR LAS ENVOLVENTES (CÓDIGO IP).</b> DEGREES OF PROTECTION PROVIDED BY ENCLOSURES (IP CODE)
<b>UNE-EN-ISO 1461</b>	<b>RECUBRIMIENTOS DE GALVANIZACIÓN EN CALIENTE SOBRE PIEZAS DE HIERRO Y ACERO. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO.</b> HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES - SPECIFICATIONS AND TEST METHODS
<b>UNE-EN 60423</b>	<b>SISTEMAS DE TUBOS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLES. DIÁMETROS EXTERIORES DE LOS TUBOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ROSCAS PARA TUBOS Y ACCESORIOS.</b> (CONDUIT SYSTEMS FOR CABLE MANAGEMENT. OUTSIDE DIAMETERS OF CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AND THREADS FOR CONDUITS AND FITTINGS).

## 7. INFORMACIÓN ADICIONAL:

7. ADDITIONAL INFORMATION:

ESTE PRODUCTO ESTÁ PREVISTO PARA SER INSTALADO Y MANTENIDO POR UN PROFESIONAL.  
THIS PRODUCT IS INTENDED TO BE INSTALLED AND MAINTAINED BY SKILLED PERSONS.

NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

NAME FUNCTION AND SIGNATURE OF THE AUTHORISED PERSON  
PLACE AND DATE OF EXPEDITION



ALEXIS TOMASSONI TORRES  
RESPONSABLE TÉCNICO  
TECHNICAL MANAGER  
POLINYÀ, A 10 DE OCTUBRE DE 2023  
POLINYÀ, 10TH OCTOBER 2023